



Groupement de la
Préparation Opérationnelle

Réf. : TP/LD/GPO/N° 75 / 2024

Affaire suivie par : Lieutenant Laurent DESIRAT

Golbey, le 13 MARS 2024

Le Directeur Départemental
des Services d'Incendie et de Secours

à

Monsieur Nicolas ANSEL
Chef d'Unité DREAL
Unité départementale VOSGES

Quartier de la Magdeleine

88027 - EPINAL Cedex

RAPPORT D'ÉTUDE DE DOSSIER

Référence du dossier : PC 088 206 23 N0007

Adresse du projet : 28 rue d'Alsace – 88170 GIRONCOURT SUR VRAINE

Dossier reçu au SDIS le 06/03/2024 (par mail)

1. Descriptif sommaire du projet :

Le présent dossier prévoit la construction d'une usine de fabrication d'oxygène.
La capacité de stockage sera de 81 tonnes.

2. Cadre réglementaire :

- arrêté ministériel de prescriptions générales relatif à la rubrique 4725 des ICPE ;
- arrêté préfectoral n°119/2017 portant Règlement Départemental de la DECI (RDDECI) ;
- arrêté communal n°2018/028 du 12 avril 2018 portant sur la DECI.

3. Constat :

- **Risque** : particulier (article 3.2 et annexe 6 du RDDECI).
De ce fait, le projet présenté doit être défendu par un ou plusieurs PEI délivrant un débit total minimal de 60 m³/h et utilisable(s) pendant 2 heures, ou par une réserve d'eau de 120 m³ immédiatement disponible. Le premier PEI, ou la réserve, doit être situé à moins de 100 mètres du risque à défendre.
- **Accès et desserte** :
Le projet de construction est desservi par la rue d'Alsace, qui est à double sens de circulation.
- **Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)** :
La couverture incendie du projet est assurée par le PEI n°915, de type poteau incendie, implanté à proximité du four n°5, situé à environ 90 mètres du risque à défendre, et dont le débit relevé, lors du dernier contrôle technique en date du 06 janvier 2021, était de 69 m³/h sous une pression d'1 bar.

4. Recommandation(s) :

Le maître d'ouvrage devra respecter les engagements pris dans le dossier.

De plus, l'étude des documents appelle l'observation suivante :

1. Procéder au contrôle technique des Points d'Eau Incendie (PEI) périodiquement, et au minimum tous les ans, (arrêté ministériel de prescriptions générales relatif à la rubrique 4725 des ICPE) de façon à évaluer les capacités opérationnelles et mettre à jour la base informatique départementale de gestion de la DECI (article 5.6.1 et annexe 26 du RDDECI) .

CONCLUSION :

Considérant que le maître d'ouvrage est tenu de respecter les engagements pris dans le dossier, ce projet nécessite la prise en compte de la recommandation citée supra.

Le Directeur Départemental,

Pour le Directeur par délégation

Colonel Sébastien HUSSER